



UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Vě smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah provedte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

- u nadzemního vedení **nízkého napětí nn do AC 1 kV** (400/230 V):
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení **vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně**:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezt, musí být zachovávána nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m,
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezít, musí být zachovávána nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a kabelového vedení 1,6 m
- u nadzemního vedení **velmi vysokého napětí vn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně**:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezt, musí být zachovávána nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezít, musí být zachovávána nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pasmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výškou 3 m. Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m před zásahem do tykají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větvě stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o., na dočtené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vyřezána dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraj ochranného pásmá nebo ve vzdálosti 10 m od osy vedení na dočteném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme Vám za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly | Č 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedenem Královským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | licenční číslo na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |